ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

Fnyt.:

J Ó V Á H A G Y O M !

Salgótarján, 2012. szeptember 15.

Bobrovics Árpád
Ig. Elnök

TŰZVÉBELMI SZABÁLYZAT
ÉS
TŰZRIADÓ TERV

Készítette:

Dohonyi Imre
Műszaki Vez.

TARTALOM JEGYZÉK

1. Életbe léptetés 3. oldal

2. Fogalom meghatározások 4. oldal

3. Vezető beosztású személyek tűzvédelmi jogi- és feladatkörei 4. oldal

4. Tűzveszélyességi osztályba sorolás 7. oldal

5. Tűzoltó készülékek 11. oldal

6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése 12. oldal

7. Oktatás 14. oldal

8. Tűzvédelmi használati szabályok 15. oldal

Mellékletek: 18. oldal

1. számú melléklet Tűzveszélyességi osztályba sorolás 19. oldal

2. számú melléklet Nyilvántartás a lakóépületek tűzcsapjairól 47. oldal

3. számú melléklet Tűzoltó készülékek ell-i és jav. nyilvántartása 48. oldal

4. számú melléklet Eng. az alkalomszerű tűzvesz. tev. végzéséhez 49. oldal

5. számú melléklet Jegyzőkönyv a tűzoltó készülék használatáról 50. oldal

6. számú melléklet Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv 51. oldal

7. számú melléklet Tűzriadó terv 53. oldal

1. ÉLETBE LÉPTETÉS

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a belügyminiszter által jóváhagyott a tűzvédelmi szabályzat készítésére vonatkozó 28/ 2011. (IX. 6.) BM rendeletben meghatározottak figyelembevételével adom ki, az **Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete** területére érvényes általános és részletes tűzvédelmi előírásként.

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed

- az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete (továbbiakban: Szövetkezet) valamennyi épületére, bérleményére,
- a Szövetkezet által állandó, esetlegesen rész idejű jelleggel foglalkoztatott munkavállalókra;
- a Szövetkezet területén, bérleményein jogosultan (szerződés, megbízás, engedély stb. alapján) ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra;
- a Szövetkezet épületeire, tűzszakaszokra, helyiségekre, az épületekben üzemeltetett gépekre, valamint
- a Szövetkezet területén bármilyen beruházási, felújítási, javítási vagy karbantartási munkálatokat végző egyéb vállalat munkavállalóira is.

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN foglaltakat maradéktalanul megkövetelem!

A tűzvédelmi szabályzat be nem tartása bírságolási, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT **2012. október 01.-én** lép hatályba, visszavonásig érvényes.

Salgótarján, 2012. szeptember 15.

Bobrovics Árpád
Ig. Elnök

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1./ Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület.

2./ Építmény: olyan ideiglenes, vagy végleges műszaki alkotás, amely általában a talajjal való egybeépítés, alapozás révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre.

3./ Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől, épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot.

4./ Helyiség: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér.

5./ Létesítmény: egy építési telken álló építmények és szabadterek összessége.

6./ Talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el.

7./ Tűzoltó technikai eszköz: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés.

8./ Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyagok gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.

9./ Robbanásveszélyes állapot: az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció, vagy a gyújtási energia adott.

3. VEZETŐ BEOSZTÁSÚ SZEMÉLYEK TŰZVÉDEMI JOGI-és FELADATKÖREI

1./ Igazgatósági Elnök

- Felelős a Szövetkezet egész területén a tűzvédelmi előírások betartásáért, végrehajtásáért.
- Gyakorolja a tűzvédelmi jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi vonatkozású jogokat, végrehajtja az azokban megjelölt kötelességeket.
- Gondoskodik a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT, valamint szükség szerint a szigorító tűzvédelmi intézkedés, állásfoglalás, körlevél, stb. kiadásáról és az azokban foglaltak maradéktalan betartásának ellenőriztetéséről.
- Írásos megbízást ad a tűzvédelmi feladatok ellátójának.
- Évente egyszer részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzésen és meggyőződik annak hatékonyságáról.
- Biztosítja, hogy a katasztrófavédelem végrehajthassa helyismereti gyakorlatokat.

- Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez, valamint a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról.

- Gondoskodik a tűzesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, kivizsgálásáról, valamint a hasonló esetek megelőzése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről.

2./ Műszaki vezető:

- **A szövetkezet tűzvédelmi felelőse.**

- Felelős az új belépő dolgozók tűzvédelmi oktatásáért, az ismétlődő oktatások megtartásáért, az oktatások bizonylatolásáért.

- A jóváhagyott tűzvédelemre fordított pénzösszegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáért.

- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések és az egyéb berendezések (világítás, villamos-és villámvédelmi berendezés) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásáról, meglétéről.

- Szövetkezeti szinten végrehajtja a tűzvédelmi ellenőrzéseket

- Részt vesz a felügyeleti tűzvédelmi ellenőrzéseken, hatáskörében intézkedik a feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetésére.

- Rendszeresen (szükség szerinti gyakorisággal) ellenőrzi a munkavégzést, betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat.

- Köteles az ellenőrzése alá tartozó területre és munkafolyamatokra vonatkozóan a tűzvédelmi szabályzatban, technológiai, kezelési karbantartási utasításokban, meghatározott tűzvédelmi előírásokat megismerni és a beosztott, illetve a munkaterületén dolgozókat a szüksége előírásokról tájékoztatni.

- Figyelemmel kíséri a Szövetkezet területén elhelyezett tűzoltó készülékek, és tartozékok, tűzvédelmi jelzőtáblák meglétét, az előírt időszakos felülvizsgálatok megtörténtét.

- Hiányosságok észlelésekor tájékoztatja a felülvizsgálatok elvégzésével megbízott személyt, illetve a cégvezetőt.

- Figyelemmel kíséri a beosztott dolgozók tűzvédelmi oktatását, ellenőrzi ezek meglétét, érvényességét. Szakképzettséghez, tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben csak ezzel rendelkező dolgozók foglalkoztatását engedélyezheti, beleértve a külső munkavállalókat is.

- Gondoskodik a rendről, tisztaságról, raktározási előírások, dohányzás és nyílt láng használata tilalmának betartásáról, szükség esetén a dohányzóhely kijelöléséről.

- Gondoskodik arról, hogy a munkavégzés során a közlekedési utak, ajtók, vészkijáratok még ideiglenesen sem legyenek leszűkítve, eltorlaszolva, tűzoltó felszerelések, elektromos főkapcsoló megközelíthetők legyenek.

- Írásban meghatározza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, engedélyezi a munkavégzést, szükség esetén tájékoztatja a tűzvédelmi szaktevékenységgel megbízottat, egyeztetés céljából.

- Meghibásodás, az előírásoktól eltérő munkavégzés vagy egyéb olyan hiányosság észlelésekor, amely tűzet vagy, robbanást okozhat, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. (pl.: leállítás, munkavégzéstől való eltiltás, javítás, intézkedés kezdeményezése, stb.)

- Egy esetleges tűzeset vagy, káreset bekövetkezésekor saját hatáskörben gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. (tűzjelzés, mentés, oltás, a katasztrófavédelem riasztása, tájékoztatása, stb.)

- Gondoskodik az ellenőrzéseken, szemléken feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, a szükséges intézkedések megtételéről.

- Gondoskodik a munka befejezése után a munkaterület, épület, helyiségek tűzvédelmi szempontból történő ellenőrzéséről, a feszültség mentesítésről, zárásáról, az épületek, helyiségek kulcsának meghatározott helyre történő leadásáról.

3. Munkavállalók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

- A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT - ban, tűzriadó tervben foglaltak megismerése, maradéktalan betartása.

- Munkahelyen a rendet, tisztaságot megtartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.

- A tűzvédelmi oktatáson részt vesz, az oktatáson elhangzott tűzvédelmi előírásokat kötelesek elsajátítani, amennyiben szükséges – tűzvédelmi szakvizsgát tesz.

- Megfelelő szakmai képzettség és ismeretek birtokában a reá bízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak, kezelési, technológiai utasításoknak megfelelően, a tűzvédelmi utasítások és egyéb előírások betartásával elvégzi, a tiltó rendelkezéseket betartja.

- A tűzoltó felszerelések, eszközök kezelését és használatát megismerni.

- Az esetlegesen előforduló tűz esetén - a követendő magatartást - a tűzriadó tervben foglaltak alapján megismerje, elsajátítsa. (tűzjelzés, mentés, oltás, munkahelyi vezető értesítése, feszültségmentesítés, gázellátás megszüntetése, tűzoltók helyi tájékoztatása, stb.)

- A személyesen észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot, rendellenességet megszünteti, illetve a munkahelyi vezetőnek haladéktalanul jelenti.

- Kötelesek kiemelten megismerni a felhasznált anyagok tűzveszélyességi jellemzőit, az alkalmazott technológiát.

4. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

Általános előírások:

A tűzvédelmi előírások alkalmazása szempontjából az anyagot, tevékenységet, veszélyességi

övezetet, épületet, létesítményt tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

Az osztályba sorolásnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapul vételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt vagy tárolt anyag tűzveszélyességi jellemzőit, illetve a rendeltetésszerű tevékenységet kell figyelembe venni.

1. Tűzveszélyességi osztályok

A Szövetkezetnél a tűzvédelmi előírások megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagot, tevékenységet, szabad teret, övezetet, helyiséget a következő öt veszélyességi osztály valamelyikébe kell besorolni:

a./ fokozottan tűz- és robbanásveszélyes **„ A ”**

b./ tűz- és robbanásveszélyes **„ B ”**

c-/ tűzveszélyes **„ C ”**

d./ mérsékelten tűzveszélyes **„ D ”**

e-/ nem tűzveszélyes **„ E ”**

A tűzveszélyességi osztályba sorolást, a tényleges körülményeket figyelembe véve, az Szövetkezet elnökének adatszolgáltatása alapján a tűzvédelmi szaktevékenységgel megbízott készíti el.

Új létesítmények, valamint a már meglévő létesítmények átalakítása után az osztályba sorolást módosítani kell. Az aktualizálásért a tűzvédelmi szaktevékenységgel megbízott a felelős.

A létesítmény, helyiséginek tűzveszélyességi osztályba sorolását az IV. sz. melléklet tartalmazza.

A lakóépületek „ D ” mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

2. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

A tűzoltóság vonulása és működése céljára:

A létesítmény, közlekedési, tűzoltási, felvonulási útvonalait, ill. a vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére.

Az épületen belüli közlekedési utakat, a kiürítési utakat és menekülési útvonalakat a ki és bejárati kapukat, belső udvart, ajtókat, átjárókat, lépcsőket, vészkijáratokat, a tűzoltó készülékhez, a fali tűzcsaphoz vezető utakat még átmenetileg se legyenek leszűkítve, eltorlaszolva.

Tilos lezárni, olyan helyiségek ajtóit, melyben emberek tartózkodnak, vagy melyek menekülés célját szolgálják, a menekülők útjába esnek.

Üzemszünet alatt lezárt helyiségek kulcsát – hovatartozását jelölő felirattal ellátva – meghatározott és tűz esetén könnyen hozzáférhető helyen kell tárolni.

Az épületben a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén, az ott tartózkodó személyek meghatározott időn belül zavartalanul biztonságos térbe juthassanak.

3. Kiürítés

Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.

Az eltávozást a szabadba – átmenetileg – védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba, a tetőfödémre, illetve a tűzvédelmi hatóság engedélyével erre a célra kijelölt térbe kell biztosítani.

A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helységeket – csak a kiürítés irányába nyithatóan kell kialakítani és azokat – még a helyiségben tartózkodnak – lezárni nem szabad.

4. Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés

A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetőjét, nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerint a vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.

Kémény éves szakember általi felülvizsgálatát el kell végeztetni, az elvégzéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a kémény megfelelőségét igazolja.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítménynek megfelelő, méretezett kéménybe csatlakoztatható. A kémény és füstelvezető cső koromtalanításáról folyamatosan gondoskodni kell.

Az ’A’ és ’B’ tűzveszélyességi osztályba tartozó helységen füstcsövet átvezetni nem szabad.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

5. Tüzelő-, fűtőberendezések

A létesítményben csak olyan fűtési rendszer használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, robbanást.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.

A tüzelő- és fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra, alkalmas személyre szabad bízni.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a tüzelő- és fűtőberendezéstől 1m. távolságon belül nem szabad elhelyezni.

A koromzsák és a tisztító ajtót állandóan zárva kell tartani.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.

A füstcsövet 1. 5 m.-ként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni. A füstcső és a rögzítő bilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.

Az égéstermék elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítménynek megfelelő, méretezett kéménybe csatlakoztatható. A kémény és füstelvezető cső koromtalanításáról folyamatosan gondoskodni kell.

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynél a jogszabály, állami szabvány szerinti vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.

A tüzelő, illetve fűtőberendezést csak a gyártó által kiadott használati utasításnak megfelelően szabad üzemeltetni.

A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, ill. olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen füstcsövet átvezetni nem szabad.

Gázcsövet szabvány előírásainak megfelelő színjelöléssel (sárga) kell ellátni.

6. Világító berendezés

Az ’A’-’B’ tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a ’C’-’E’ tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni.

7. Villamos berendezés

A létesítmények villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. Az építményekben, szabadtereken csak a helyiség, illetve szabadtér tűzveszélyességi osztályának megfelelő elektromos berendezések üzemeltethetők.

A létesítmények villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

Villamos berendezés, fogyasztó készülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell

tartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, amely az éghető anyagra gyújtási veszélyt
nem jelent.

A villamos berendezéseket, különösen a poros helyeken rendszeresen meg kell tisztítani a rárakódott szennyeződéstől.

Hibás, sérült vezetékű berendezés tovább nem üzemeltethető, gondoskodni kell a javításáról.

Csak szabványos és megengedett legnagyobb zárlati teljesítmény megszakítására alkalmas biztosítékot szabad használni. A villamos berendezések biztosítékait túlbiztosítani (talpalni) nem szabad.

A villamos berendezéseket rendeltetésüktől eltérő módon üzemeltetni, túlterhelni, megközelíthetőségüket bármilyen módon akadályozni nem szabad.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen, kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Azokat a kapcsolókat is meg kell jelölni, amelyeknek hovatartozása a kapcsoló elhelyezéséből egyértelműen nem állapítható meg.

A kapcsolókat úgy kell felszerelni, illetve a be- és kikapcsolt állapotot megjelölni, hogy a be- és kikapcsolt állapot egyértelműen megállapítható legyen.

Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Villamos berendezések javítását és egyéb szerelési munkákat csak szakképzett villamossági szerelő végezheti.

A biztonsági berendezésekhez, tartalékvilágításhoz, térvilágításhoz, továbbá a munkaidőn túl is üzemeltetett berendezésekhez külön leválasztó főkapcsolót, kapcsolót kell kialakítani.

Villamos hő fejlesztő készülékek, (rezsó, kávéfőző, stb.) csak kijelölt helyen, hőszigetelő alátéten, az éghető anyagtól legalább 30cm. távolságra helyezhető el használat közben. Ezek a készülékek csak állandó felügyelet mellett üzemeltethetők.

A hősugárzó sugárirányában 80cm. Távolságon belül éghető anyagot elhelyezni tilos! Használat után a készüléket az elektromos hálózatról le kell választani.

A villamos berendezést, ha jogszabály, ill. nemzeti szabvány másként nem rendelkezik:

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren

legalább 3-évenként,

A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren

legalább 6-évenként,

A „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren

legalább 6-évenként,

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

8. Sztatikus feltöltődés elleni védelem

Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, ill. berendezéseknél, ahol a sztatikus feltöltődés tüzet, vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről nemzeti szabvány szerint kell gondoskodni.

9. Tűzjelzés

A létesítmény fővonalú távbeszélő készüléke mellett – a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

10. Oltóvíz

A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető legyen.

A tűzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelményekben foglaltaknak.

A tűzcsapok szerelvény szekrényeiben elhelyezett készenléti felszerelések állag megóvásáért, karbantartásáért az időszakos felülvizsgálatok elvégzéséért az üzembentartó a felelős.

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A létesítményekben annyi tűzcsapot kell létesíteni, hogy az oltáshoz szükséges vízmennyiség egy időben kivehető legyen. A tűzcsapokat szervénnyel kell ellátni.

Az oltóvizet szolgáltató berendezések és tartozékaik fagy elleni védelemről a fenntartónak kell gondoskodnia.

A tűzoltó vízforrásokat nemzeti szabványnak megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.

11. Tűzoltó készülékek

A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan és könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra, használni tilos.

Az MSZ. 1040. sz. szabvány szerint gyártott tűzoltó készülékeket, a szabvány előírásai alapján félévente ellenőrizni kell.

Az MSZ-EN. 3. sz. szabvány szerinti hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzését évente kell elvégeztetni.

A készenlétben tartó által végzendő vizsgálatok az MSZ-EN. 3. sz. szabvány szerinti hordozható tűzoltó készülékeken a 2/2002 (I.23) BM rendelet I. számú melléklet 1. fejezete alapján.

A tűzoltó készülék készenlétben tartójának, megfelelő időközökben vizsgálnia kell a készülékeket, amelyek során ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülékek:

- A tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e.

- Láthatóak-e, és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e.
- Épek és szerelvényekkel el vannak látva.
- Jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat.

Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente el kell végezni, tűrési ideje 2 hét.
A készenlétben tartásra kötelezettnek kell gondoskodni a hiányosságok kijavításáról, ill. a periodikus javítások megtörténtéről, és azt dokumentálnia kell.

Nyilvántartásra vonatkozóan lásd a 3. számú mellékletet.

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása:

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben minden megkezdett 50.m2 alapterület után **1db.**

A „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben minden megkezdett 200.m2 alapterület után **1db.**

A „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben minden megkezdett 600.m2-re után, de legalább szintenként **1db.**

Az „E” tűzveszélyességi osztályban szükség szerint.

12. Csatornahálózat

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, ill. vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a derítőbe vezetni nem szabad. (pl. festék)

13. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan munkafolyamat, technológiai eljárás, amelynek során nyílt lánggal, izzással, veszélyes szikrázással, magas hő fejlődéssel járó beavatkozást végeznek.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfele-lően kialakított, erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni:

- „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtereken,
- ott ahol éghető gáz, gőz, tűzveszélyes folyadék, por olyan mennyiségben fordulhat elő, hogy kedvezőtlen körülmények hatására tűz vagy robbanás keletkezhet,
- minden olyan helyen, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

A külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevé-

kenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység helyét, időpontját, leírását, a munkavégző nevét – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén – a bizonyítvány számát.

Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

A tűzveszélyes tevékenységhez – a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani, illetve szükség esetén felügyeletről is.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után, a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt, megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Tűzveszélyes tevékenységnek nevezhető:

- lánghegesztés, lángvágás, ívhegesztés, forrasztás, fémek izzó állapotban történő alakítása, gyorsdarabolás.
- különböző anyagok vagy tárgyak nyílt tűzön történő melegítése (pl.: bitumen)

Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.

14. Dohányzás

A Szövetkezet lakóépületeinek közös területén (lift, közös helységek, folyosók, lépcsőház, szemétledobók stb.) dohányzás tilos.

Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást **TILOS** olyan helyre tenni, ill. ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

15. Oktatás, vizsgáztatás

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy valamennyi munkavállaló megismerje és elsajátítsa a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, tűzoltó felszerelések használatát, tűz esetén szükséges intézkedéseket. Munkavégzéssel csak az a dolgozó bízható meg, aki tűzvédelmi oktatásban részesült és a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismereteket elsajátítja.

Új belépők oktatása

A munkába állás előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden újonnan munkába lépő dolgozót. Az oktatás célja, hogy az újonnan belépő munkavállalók megismerjék a munkahely és technológia tűzvédelmi előírásait.

Soron kívüli oktatás

Soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a dolgozót, aki:

- hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
- tűzvédelmi ismeretek hiányában vagy szabálytalan munkavégzés miatt a munkavégzéstől eltiltottak,
- más munkakörbe, illetve telephelyre helyeztek át és az adott munkakörre vonatkozó tűzvédelmi előírások megismerése céljából az oktatás indokolt,
- akinek munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt,
- azokon a telephelyeken ahol a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv, illetve a tűzvé-delmi vezető az oktatást elrendeli.

Ismétlődő oktatás

- Régebbi munkavállalókat ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás célja a már elsajátított ismeretek felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.
- A nem fizikai munkakörben foglalkoztatottak részére írásos anyagot kell rendelkezésre bocsátani, ami képezheti a tűzvédelmi szabálytatot, valamint a tűzriadó tervet, melyet kétévente kell megismételni.
- A fizikai munkakörben foglalkoztatottak oktatását szóban kell megtartani, évenként.
- Az oktatások meglétét tűzvédelmi oktatási naplóban írásban kell rögzíteni.

Tűzvédelmi oktatási naplónak tartalmaznia kell:

oktatás tárgyát,

oktatás idejét,

oktatás nevét,

oktatott dolgozók saját kezű aláírását.

A tűzvédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatáson részt vevő dolgozókat az oktatás időtartamára átlagkereset illeti meg. **(6. számú melléklet)**

16. Tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Az iroda és iroda jellegű helyiségekre vonatkozó eset tűzvédelmi szabályok

Tűzveszélyességi osztály: ”D” (mérsékelten tűzveszélyes)

Iroda helyiségekben a dohányzás tilos.

A helyiségben nem olvadó éghető anyagokat és éghető folyadékokat (festék, hígító, stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges éghető anyag tárolható.

Iratokat az erre kialakított helyen – szekrényben, polcon kell tárolni.

A tevékenység során keletkező hulladékokat papírkosárba kell tárolni. Ezt folyamatosan vagy munkaidő befejezésekor az irodán kívül elhelyezett hulladéktárolóba kell üríteni.

Elektromos főzőlap (rezsó, kávéfőző, stb.) csak hőszigetelő alátét alkalmazásával működtethető. Ezek a készülékek csak állandó felügyelet mellett üzemeltethetők.

Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A helyiség berendezési tárgyait és egyéb folyamatos munkához szükséges anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az iroda helyiségek bejárata közelében – jól láthatóan – könnyen hozzáférhető helyen 1db. j6kg.-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek, a villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolni, ill. a villamos hálózatról le kell választania, kivéve az éjszaka is üzemeltett készülékek.(pl.: hűtőszekrény)

A helyiséget utolsóként elhagyó személynek távozása előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt hiányosságot, szabálytalanságot meg kell szüntetni.

Alkalmi jellegű festő tevékenység tűzvédelmi előírásai

Alkalmi festői tevékenység esetén – a munkahelyeken – csak az aznapi munka folyamatos biztosításához szükséges éghető folyadék (festék, hígító) mennyiséget szabad tartani.

A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az alkalmi festő tevékenység helyén nem üzemel-e olyan fűtő - főző - világító - vagy egyéb berendezés, amely tüzet vagy robbanást okozhat.

Alkalmi festői tevékenység munkahelyein, ahol „A”-„B”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat használnak fel, a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A munkavégzés ideje alatt idegen személyek a területen nem tartózkodhatnak.

A felbontott tároló edényt (ha már nincs szükség rá) dugóval, vagy fedéllel le kell zárni, ill. le kell takarni, és a feldőléstől óvni kell. A munkavégzés során - és - után hatékony szellőztetést biztosítani kell.

Használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A létesítményt csak a használatbavételi (működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

Az „A” „B” „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek bejáratánál, jól látható helyen kötelező magatartásra utaló táblákat kell elhelyezni.

A létesítmény közlekedési és a vízszerzési helyekhez vezető utjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére.

A raktározás területét az éghető hulladéktól mentesíteni kell, és azokat a kijelölt hulladék-tároló helyre kell szállítani.

Az anyagokat anyag nemenként (papír, fa) csoportosítva kell tárolni.

A raktározott éghető anyag és az elektromos lámpatest között 0. 8m távolságot kell szabadon hagyni.

Gondoskodni kell a megfelelő számú és nagyságú, üzemképes tűzoltó készülék készenlétbe helyezéséről.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem lehet tárolni.

Állványos tárolás esetén, éghető anyagokat csak nem éghető anyagú állványon, polcon sza-bad tárolni.

A munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabá-lyok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A lakóépületek zárva tartott, közös helyiségeinek kulcsait az irodában vagy erre kijelölt he-lyen könnyen hozzáférhetően egy táblán feliratozva kell tárolni.

6 kg-os állandó nyomású ABC porral oltó

Felhasználási terület: Az MSZ EN 3 szabvány szerinti ABC porral oltó készülékek közös-ségi létesítmények háztartások, faházak, műhelyek, raktárak, garázsok, járművek (tehergépkocsi, autóbusz, munkagép, stb.) tűzvédelmére alkalmasak.

Az ABC oltóporral töltött készülékekkel szilárd, folyékony és gáznemű éghető anyagok tüze oltható, elektromos feszültség alatt álló berendezéseknél is, legalább 2 méter távolságról 60 kV feszültségig.

Oltóanyag ABC oltópor

Töltet tömeg 6 kg

Hajtóanyag száraz nitrogén

Üzemi nyomás 20 C^0-on 15 bar

Szavatolt működési hőmérséklet -20 C^0- ...+ 60 C^0

Tűzoltási teljesítmény 21A 113B C 34 A 183 B C 55 A 233 B C

Működési idő: 15 sec

Össztömeg: 9,7 kg

Méretek: 150 x 540 mm

Fontos jellemzők:

Az oltóanyagtartály jó minőségű acéllemezből készült, időjárás- és kopásálló poliészter alap-anyagú festékbevonattal bevonva. A stabil talpgyűrű megakadályozza a készülék feldőlését.

Egyetemes (fali), vagy jármű felfüggesztőn helyezhető el. A termék egyedi sorszámozású.

Nyomókaros szelep, nyomásjelző műszerrel és ellenőrző csonkkal.

Működési leírás:

A záró plomba eltávolítása után a biztosítószeg kihúzását követően a működtető kar lenyomásával a tömlő tűzfészekre való irányba tartása után a tűzoltás azonnal megkezdhető.

Szakaszosan is működtethető!

Ellenőrzés, javítás, készenlétben tartás:

Az ellenőrzési, javítási ciklusidők a 2/2002. (I.23.) BM rendelet előírásainak megfelelően: alapellenőrzés 1 évenként, középellenőrzés és javítás az 5. és 15. évben, teljeskörű javítás a 10. évben. max. 20 évig tartható készenlétben.

Salgótarján, 2012. augusztus 31.

Dohonyi Imre
Műszaki vezető

MELLÉKLETEK

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

1. számú melléklet a ……../2012 számhoz

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 19/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 20/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 21/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 22/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 23/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 24/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 25/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 26/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 27/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tűzvédelmi_szabályzat - 28/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 29/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 30/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 31/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 32/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 33/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 34/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 36/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 37/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 38/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 39/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 40/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 41/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 42/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 43/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tűzvédelmi_szabályzat - 44/54 - 2026-09-25

Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete tuzvedelmi_szabalyzat - 45/54 - 2026-09-25

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

2. számú melléklet a ……../2012 számhoz

MINTA

Nyilvántartás a lakóépületek tűzcsapjairól

Ellenőrzés éve:……..

Az ellenőrzést és javítást végző neve: …….

Az utolsó nyomáspróba ideje: …….

Az előírt következő nyomáspróba ideje: …….

A lakóépület jele és címe: …….

Fsz.	A tűzcsap			Éves ellenőrzés		Záró plomba sor-száma	Megjegyzés
	Elhelyezése	Típusa	Db	I. f.év	II. f.év		
1.	Épület főbejárat jobbra	fali	1				
2.	Földszint	fali	1				
3.	I. emelet	fali	1				
4.	II. emelet	fali	1				
5.	III. emelet	fali	1				
6.	IV. emelet	fali	1				
7.	V. emelet	fali	1				
8.	VI. emelet	fali	1				
9.	VII. emelet	fali	1				
10.	VIII. emelet	fali	1				
11.	IX. emelet	fali	1				
12.	X. emelet	fali	1				

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

3. számú melléklet a ……../2012 számhoz

MINTA

Tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása

Ellenőrzés éve: …….

Készenlétbe tartó neve:……

Az Ön ellenőrzést végző neve:……

A szakellenőrzést és javítást végző neve:……

Fsz.	A tűzoltó készülék			Az ellenőrzés időpontja (negyedév)				Javítás	BM OKF. azonosító jel sorszáma
	Típusa	Gyártási év, szám	Készenléti helye	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete

4. számú melléklet a ……../2012 számhoz

MINTA

3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

A munkavégzés helye: .....

A munkavégzés ideje: ……. év …….hónap ……nap …….. órától

……. év …….hónap ……nap …….. óráig

A munkát végzők neve: .....
beosztása: .....
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Az engedélyezett tevékenység leírása: .....
.....
A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzandó)?

NEM

IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata:.....…
.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 220. pontja szerint, valamint a ….. év … . …. ……. hónap …..napon megtartott helyszíni felmérés alapján a nyomtatvány hátoldalán lévő általános, és az alábbi eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:

.....
.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:

.....

.... év ..... hónap ..... nap

.....
munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.)

.....

.... év ..... hónap ..... nap

.....
a létesítmény vezetője, megbízottja

A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok:

....
munkát végző aláírása munkát végző aláírása

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

5. számú melléklet a ……../2012 számhoz

MINTA

JEGYZŐKÖNYV

Tűzoltó készülék használatról

Készült az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezet hivatalos helységében.
Dátum:……
Jelen vannak: ……. beosztás:……
……. beosztás:……..
……. beosztás:……..

Felhasznált tűzoltó készülék típusa: …… Nyilvántartási száma:……..

Tűzoltó készülék felhasználásának helye:……

Készüléket használó neve:…… munkaköre:……..

A tűzeset leírása: ……..……
……...
……
……...
……
…..……

Keletkezett kár leírása:……
……...
……...
……...

Szükséges volt-e a katasztrófavédelem riasztása: IGEN NEM

Utólagos intézkedések:

- Tűz környezetének utólagos ellenőrzése, figyelése
- Környezet letakarítása
  Felelős:…….

- Tűzeset kivizsgálása, a tűzeset megállapított (lehetséges) oka:
  ……
  ……...
  ……...
  ……

- További hasonló tűzeset keletkezésének megakadályozására tett intézkedések:
  ……
  ……..……

k.m.f

…….. …….. ……..

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

6. számú melléklet a ……..2012 számhoz

MINTA **MINTA**

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv

Készült: _____ év _____ hó ____ napján a _____

_____ (munkahely megnevezése)

Oktatásra kötelezett: _____ fő **Megjelent**: _____ fő

Az oktatatást végző neve: _____ **Beosztása**: _____

Az oktatás jellege:

- előzetes (alap) oktatás
- ismétlődő oktatás
- rendkívüli oktatás
- alkalomszerű tűzvesz. tev. végzők

Az oktatott dolgozók:

- új belépők
- munkakört változtatók
- más külső gazd. szerv. dolgozói

Sor kerül gyakorlati oktatásra?

- igen
- nem

Oktatás tematikája:

-
-
-

Oka:

- Tűzvédelmi Szabályzat előírása
- egyszeri különleges munka
- új anyag, gép, termelő berendezés
- új tűz és robbanásveszélyes technológia
- tűzeset utáni

Az oktatás rövid leírása: _____

_____

A gyakorlati oktatás tárgya:_____

_____

_____

Sorszám	***Név***	***Beosztás***	***Aláírás***

MINTA

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

ÜVEGIPARI MUNKÁSOK
Lakásfenntartó Szövetkezete
3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47.

7. számú melléklet a ……./2012 számhoz

TŰZRIADÓ TERV

Az „ Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete" (továbbiakban: Szövetkezet.) működési területén és létesítményeiben keletkező tűz és/vagy robbanás (továbbiakban: tűz) bekövetkeztekor, illetőleg azok közvetlen veszélyének fennállásakor a tűzjelzésre, riasztásra, a tűz oltására és a menekítésre, kárelhárításra vonatkozó feladatokat, a követendő magatartást a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakon túl az alábbiak szerint szabályozom.

1. TŰZJELZÉS

1.1. A tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észlelő személy köteles azt haladéktalanul: a helyszínről elérhető legközelebbi telefonon jelenteni a katasztrófavédelemnek az 1.3.2. pont illetve a csatolt példa alapján, továbbá

"TŰZ VAN! TŰZ VAN!"

kiáltással kell a környezetben tartózkodók figyelmét felhívni, a közvetlen veszélyre.

1.2 A katasztrófavédelem felé késedelem nélkül kell megtenni a tűzjelzést (bejelentést), ha a tűz

- **oka nem ismert és keletkezési helye nem határolható be, nem látható át,**
- **tovaterjedésének mértéke és iránya nem pontosítható,**
- **rendelkezésre ál{ó erő-eszköz nem elégséges az eloltáshoz,**
- **ha emberéletet közvetlenül veszélyeztet.**

1.3. A tűz bejelentésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- **a bejelentő nevét és (visszahívható) telefonszámát.**
- **a tűzeset helye, címe, a megközelíthetőség**
- **milyen anyag(ok) ég(nek), mi van veszélyeztetve (környezet),**
- **milyen terjedelmű a tűz és**
- **emberélet van-e veszélyben,**

A bejelentést

(105, vagy a 112

számokon lehet megtenni !!!

1.4. Ha a tüzet észlelő személy a lehetőségét felismerve, gyors beavatkozásával a tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét megszüntette, úgy a jelentési kötelezettségének ezután kell szóban eleget tennie.

2. RIASZTÁS:

2.1. Célja:

- veszélyhelyzet, illetve a tűzeset tudatosítása a veszélyeztetett térségben tartózkodókkal,
- a felderítésre, beavatkozásra (oltásra, rendfenntartásra, személy- és tárgymentésre) alkal-

mas személyeknek, eszközöknek a kárhelyi összevonása, továbbá
- a pánikmentes légkör biztosítása.

2.2. A riasztást a tűz- és/vagy robbanás közvetlen veszélyének, illetve bekövetkeztének észlelése esetén kell el rendelni

2.3. A riasztás elrendelhető (a helyzetnek megfelelően, a veszély kiterjedtségére tekintettel személyesen, hírvivő útján, vagy erre alkalmas eszközzel (pt. kaputelefon, hangosító, stb.)

2.5. A szóbeli riasztást nyugodt, határozott hangon kelt megtenni (különös tekintettel az idősebb lakók, gyerekek felé).

Tartalmaznia kelt, hogy:

- kiknek kell a kárhelyre, vagy egyéb gyülekező helyre sietnie
- kiknek kell biztonságos helyre vonulni, vagy felkészülni a terület elhagyására, illetőleg
- kiket kelt ebben segíteni.

2.6. A riasztást elrendelő lehetőleg gondoskodjon:

- a kivonuló katasztrófavédelmet és más érintett hatóságot fogadó személyről, aki a kárhelyet és a lehetséges felvonulási útvonalat ismeri. (különösen, akkor, ha a tűz több helyszínről is megközelíthető)
- a villamos berendezések, készülékek, hálózatok feszültség-mentesítéséről, a nyomás alatti berendezések nyomásmentesítéséről, illetve ennek elvégzésére alkalmas személy helyszínen tartásáról, vagy oda rendeléséről,
- a kijáratok, füstelvezetés (és nyílászárók) nyitásáról

3. KIMENEKÍTÉS

3. 1. Célja:

- a veszélyeztetett személyek, veszélyes anyagok, nagy értékű tárgyak biztonságba helyezése,
- az elhárításba "nem bevonható" személyek, és a kár mértékét fokozó, vagy az elhárítást akadályozó anyagok, tárgyak eltávolítása.

3.2. A kárhelyi tevékenységet irányító személy a katasztrófavédelem megérkezéséig a "tűzoltás vezető" (az a határozott személy, akit a helyszínen tartózkodók elfogadnak a tevékenységek irányítására), aki a fentieknek megfelelően jár e!

3.3. A riasztást elrendelő intézkedjen, vagy gondoskodjon a kárhelyen tartózkodók bevonásáról, vagy biztonságos helyre történő eltávolításáról, megjelölve a távozási útvonalat és célhelyiséget, szabadteret, vagy az átmeneti tartózkodási helyet.

3.4. Intézkednie kel(, hogy a kimenekített személyek és tárgyak ne foglalják el a további mentéshez, tűzoltáshoz és egyéb helyszíni tevékenységhez szükséges területet, útvonalat.

3.5. Kimenekítési útvonalként a tartózkodásától függően, a „veszélytelen” hely felé a legrövidebb utat kell megjelölni:

- kikerülve a veszélyforrás (pl: lángolás, erős hősugárzás, omlás) helyét, hatásterületét,

- a legközelebbi lépcsőházon át a szabadba, valamint
- a felvonulási/ beavatkozási területen kívülre.

4. TŰZOLTÁS

4.1. A tűzoltást megelőző felderítésnek a célja a tűzjelzéskor, jelentéskor közölt adatok megismerése, és tisztázni:

- a tűz várható legintenzívebb terjedési irányát,
- a tűzből fakadó egyéb veszélyek lehetőségét, illetve az elhárításuk módját
- a tűz megközelítésének biztonságos lehetőségét, illetve ennek akadályait,
- a tűz jellegének megfelelő oltóanyagot és mennyiségét
- a követendő oltási taktikát, a beavatkozási irányt és
- a menekítés szükségességét, lehetőségét.

4.2. A tűzet észlelő személynek, ha a tűz kiterjedtsége, jellege és környezete lehetővé teszi, és az oltáshoz elegendő eszköz áll rendelkezésére, azonnal neki kell állnia a tűz kiterjedésének, tovább terjedésének megakadályozásához, illetőleg az eloltásához.

4. 3. A helyszínre érkező katasztrófavédelem szakembere átveszi a tűzoltás vezetését.

Salgótarján, 2012. augusztus 31.

Dohonyi Imre
Műszaki vezető